

工事設計仕様書

工事名：三重県営鈴鹿スポーツガーデン（三重交通G スポーツの杜 鈴鹿） 水泳場「第1会議室・医務室・相談検査室」空調機更新工事

No.	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
1	空調機器						
	空調機器（エアコン）	パッケージエアコン・フレックスマルチ （冷房能力33.5kw、暖房能力37.5kw）	1	台			
	室外機据付架台	高さ500mm～550mm	1	台			
	空調機器（エアコン）	パッケージエアコン・室内・天カセ4方向 （冷房能力11.2kw、暖房能力12.5kw）	2	台			
	ワイドパネル（大タイプ）		2	個			
	空調機器（エアコン）	パッケージエアコン・室内・天カセ4方向 （冷房能力7.1kw、暖房能力8.5kw）	1	台			
	空調機器（エアコン）	パッケージエアコン・室内・4カセ方向（冷 房能力5.0kw、暖房能力5.6kw）	1	台			
	多機能リモコン		3	個			
	小計						
2	空調更新工事費						
	既設空調機撤去・処分費		1	式			
	空調機新設工事費		1	式			
	配管等工事費		1	式			
	電源関連工事費		1	式			
	諸経費		1	式			
	小計						
	消費税						
	合計						

- ※ 空調機器は国内メーカー、グリーン購入法適合商品とする。
- ※ 本工事に使用する機器、資材等については中古不可とする。
- ※ 機器等の仕様については特記仕様書をご確認ください。
- ※ 冷媒配管は既設配管を利用可とする。
- ※ ドレン排水管は既設配管を利用可とする。